

Vitocal 200-S

Platí pre typ:

AWB-M-E-AC 201.E06	AWB-M-E-AC-AF 201.E08 SP
AWB-M-E-AC-AF 201.E06	AWB-M-E-AC 201.E10 SP
AWB-M-E-AC 201.E08	AWB-M-E-AC-AF 201.E10 SP
AWB-M-E-AC-AF 201.E08	AWB-M-E-AC 201.E06 2C
AWB-M-E-AC 201.E10	AWB-M-E-AC-AF 201.E06 2C
AWB-M-E-AC-AF 201.E10	AWB-M-E-AC 201.E08 2C
AWB-M-E-AC 201.E06 NEV	AWB-M-E-AC-AF 201.E08 2C
AWB-M-E-AC-AF 201.E06 NEV	AWB-M-E-AC 201.E10 2C
AWB-M-E-AC 201.E08 NEV	AWB-M-E-AC-AF 201.E10 2C
AWB-M-E-AC-AF 201.E08 NEV	AWB-M-E-AC 201.E06 2C SP
AWB-M-E-AC 201.E10 NEV	AWB-M-E-AC-AF 201.E06 2C SP
AWB-M-E-AC-AF 201.E10 NEV	AWB-M-E-AC 201.E08 2C SP
AWB-M-E-AC 201.E06 SP	AWB-M-E-AC-AF 201.E08 2C SP
AWB-M-E-AC-AF 201.E06 SP	AWB-M-E-AC 201.E10 2C SP
AWB-M-E-AC 201.E08 SP	AWB-M-E-AC-AF 201.E10 2C SP

My, spoločnosť Viessmann Climate Solutions SE, 35108 Allendorf, Nemecko vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že označený výrobok spĺňa ustanovenia nasledujúcich smerníc a nariadení.

2009/125/ES	Smernica o ekodizajne (OJEU L 285/10, 31. 10. 2009)
2011/65/EÚ	Smernica RoHS II (OJEU L 178/88, 1. 7. 2011)
2014/53/EÚ	Smernica o rádiových zariadeniach (OJEU L 153/62, 22. 5. 2014)
2014/68/EÚ	Smernica o tlakových zariadeniach (OJEU L 189/164, 27. 6. 2014)
813/2013/EÚ	Nariadenie EÚ „Požiadavky na energetickú účinnosť“ (OJEU L 239/136, 6. 9. 2013)

Použité normy:

EN 378-2:2016
 EN14825:2018
 EN 14511-2:2018
 STN EN 16147:2017 + AC:2017
 IEC 60335-1:2010 + Amd1:2013 + Amd2:2013
 IEC 60335-2-40:2018
 EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A2:2019 + A14:2019 + A15:2021
 STN EN 62233:2008 + AC:2008
 EN 62479:2010
 EN IEC 55014-1:2021
 EN IEC 55014-2:2021
 EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021
 EN 61000-3-3:2013 + A1:2013+A2:2021 + A2:2021/AC:2022
 EN IEC 61000-3-11:2019
 EN 61000-3-12:2011
 EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
 EN 301 489-52 V1.2.1 (2021-11)
 EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
 EN 301 908-13 V13.2.1 (2022-02)
 ETSI EG 203 367 V 1.1.1 (2016-06)

Údaje podľa smernice o tlakových zariadeniach (2014/68/EÚ)

Nasledujúci súpis poskytuje prehľad o tlakových zariadeniach tvoriacich Vitocal 200-S, o použitých postupoch preukazovania zhody a o zapojených orgánoch posudzovania zhody:

Tlakové zariadenie	Kategória	Modul	Orgán posudzovania zhody	Ident. číslo	Certifikát
Zberač chladiva ¹	-	-	-	-	-
Odlučovač oleja ¹	-	-	-	-	-
4-cestný prepínací ventil ¹	-	-	-	-	-
Elektronický expanzný ventil ¹	-	-	-	-	-
Servisné ventily ¹	-	-	-	-	-
Filter ¹	-	-	-	-	-
Kompresor	II	D1	TÜV Nord Systems GmbH & Co. KG Große Bahnstraße 31 22525 Hamburg, Germany	0045	0045/202/9160/Z/ 00001/20/D/001(00)
Bezpečnostný spínač vysokého tlaku	IV	B + D	TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein 51105 Köln, Germany	0035	Modul B: 01 202 973-B-16-0031-01 Modul D: 01 202 J/Q-18 0061
Vedenia chladiva interné < DN 25 ¹	-	-	-	-	-
Vedenia chladiva medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou < DN 25 ¹	-	-	-	-	-
Výparník ¹	-	-	-	-	-
Kondenzátor	I	B + D	Kiwa Inspecta AB Box 7178 17007 Solna, Sweden	0409	Modul B: 14-1000253-123 Modul D: 22029
Snímač tlaku ¹	-	-	-	-	-

¹ Zariadenia podľa článku 4, odsek 3 smernice o tlakových zariadeniach („Dobrá inžinierska prax“)

Celkové posúdenie konštrukčnej skupiny Vitocal 200-S (kategória II) podľa článku 14 odsek 6 smernice 2014/68/EÚ sa realizovalo podľa modulu A2. Kontrolu výroby vykonáva:

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln, Germany

Ident. číslo: 0035

Číslo certifikátu: 01 202 432/Ü-22-0018

Údaje podľa smernice o rádiových zariadeniach

Použitý modul hodnotenia zhody: B

Typová skúška EÚ prostredníctvom: VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH, Merianstraße 28, 63069 Offenbach, Germany

Ident. číslo: 0366

Podľa ustanovení uvedených smerníc sa tento výrobok označuje s **CE-0035**.

Allendorf, 19.08.2022

Viessmann Climate Solutions SE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Uwe Engel', written in a cursive style.

ppa. Uwe Engel
Senior Vice President Engineering & Technology

Viessmann, s.r.o.
Ivanská cesta 30
821 04 Bratislava
Telefón: (02) 32 23 01 00
Telefax: (02) 32 23 01 23
www.viessmann.com

